



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Смоленской области в Рославльском, Ершичском, Монастырщинском, Хиславичском, Шумячском районах
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

Смоленская область, Рославльский район, г. Рославль ул. Каляева д.70
№ 12-166 от 13.03.2024г.

(место выдачи предписания)

Мною, Шугуровой Ольгой Сергеевной – специалистом – экспертом Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Смоленской области в Рославльском, Ершичском,
Монастырщинском, Хиславичском, Шумячском районах.

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Криволесская основная
школа», расположенного по адресу: 216415, Смоленская область, Шумячский район, д. Криволес, д.
55.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно - эпидемиологическом благополучии
населения»

Статья 11 Обязанности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой
ими деятельностью обязаны:

выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний
осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор
должностных лиц

**СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:**

п.1.5. Работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям,
касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических
медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на
работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для
приготовления и раздачи пищи - ежегодно) вакцинации и иметь личную медицинскую книжку с
результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках,
перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической
подготовки и аттестации с допуском к работе.

***В МБОУ «Криволесская основная школа» у сотрудника Решетнева М.Е. отсутствуют
сведения о вакцинации против гепатита и кори.***

п. 2.5.2. Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

В МБОУ «Криволесская основная школа» в кабинетах информатики, русского языка, математики полы выполнены из дерева, имеют дефекты и повреждения в виде слезшей краски; в коридоре старшей школы полы, покрытые линолеумом, имеют нарушения целостности покрытия (трещины, разломы), что препятствует качественно проводить влажную обработку и дезинфекцию.

п.2.4.6.2. Складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудуют приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами.

В МБОУ «Криволесская основная школа» складское помещение для хранения пищевых продуктов не оборудовано приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. МБОУ «Криволесская основная школа» провести вакцинацию против гепатита и кори сотрудника Решетнева М.Е.
2. МБОУ «Криволесская основная школа» в кабинетах информатики, русского языка, математики, коридоре старшей школы устранить дефекты и повреждения напольного покрытия.
3. МБОУ «Криволесская основная школа» оборудовать помещение для хранения сыпучих продуктов прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Криволесская основная школа», расположенное по адресу: 216415, Смоленская область, Шумячский район, д. Криволес, д. 55.

(наименование и адрес места нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Смоленской области в Рославльском, Ершичском, Монастырщинском, Хиславичском, Шумячском районах по адресу: Смоленская область, г. Рославль ул. Каляева д.70 тел./факс 8(48134)4-17-38 заказным почтовым отправление с уведомлением о вручении или иным доступным способом


в срок до «05.11.2024г.» с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Специалист – эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Смоленской области в
Рославльском, Ершичском, Монастырщинском,
Хиславичском, Шумячском районах.

(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

Шугурова О.С.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 13 » 03 2024 г.


(подпись)

Афонина Е.А.
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
